

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» мая 2024 г., 22240061000210464212
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» мая 2024 г., № 2405/008-22/218/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, г Рубцовск, ул Комсомольская, Дом 185, 83855742721, e-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 16 » мая 2024 г., учетный номер 22240061000210464212.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, г Рубцовск, пер Делегатский, Дом 1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ "ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА" ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес юридического лица: 658200, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,
РУБЦОВСК, ДЕЛЕГАТСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 1**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх гарантийного срока службы без проведения испытаний соответствующих СПЗ на предмет их работоспособности по методам, содержащимся в национальных стандартах Российской Федерации, что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 7 Приказа МЧС России от 28 апреля 2023 г. N 408 "Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479";
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
11.04.2025
2. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, помещение приготовления пищи пищеблока не отделено от общего коридора являющегося путем эвакуации противопожарной преградой с соответствующим типом заполнения проема (1 типа, люк раздачи пищи) в противопожарной преграде (стене) между помещением приготовления пищи и коридором являющимся путем эвакуации, что является нарушением ч. 1 ст. 88; ч. 4, ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; таб. 23, 24; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

11.04.2025

3. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, допущено размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя, что является нарушением, п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

20.09.2024

4. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, на противопожарных дверях прачечной, кладовой и пищеблока отсутствуют приспособления для самозакрывания, что является нарушением п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

20.09.2024

5. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, не проводится работа по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, (не реже 1 раза в год), что является нарушением п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

20.09.2024

6. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику, что является нарушением ст. 52. п 3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 1. таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

11.04.2025

7. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, подвальное помещение слесарной не отделено от другой части здания противопожарной преградой с соответствующим типом заполнения проема (противопожарной двери) в противопожарной преграде, что является нарушением ч. 1 ст. 88; ч. 4, ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; таб. 23, 24; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6; 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

11.04.2025

8. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, автоматическая пожарная сигнализация неисправна, что является нарушением ст. 83 ч. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

20.09.2024

9. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Делегатский, д. 1, допущено снятие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров лестничных клеток, что является нарушением п.п. "д" п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

Срок устранения нарушения:

20.09.2024

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Рубцовска, Рубцовского, Угловского, Волчихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Новичихинского районов по пожарному надзору) Ищенко Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6416A46358579F233BCD9344AD659487
Выдатель: Ищенко Дмитрий Юрьевич
Действителен с 15.08.2023 по 07.11.2024

подпись

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор г.Рубцовска и Рубцовского, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Угловского районов по пожарному надзору) Мельниченко Елена Владимировна, e-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73855740229

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «16» мес 20 24 г.

Е.В.Ищенко
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

